



Утверждаю:
Начальник отдела обеспечения безопасности
Департамента образования Администрации
городского округа Самара
Олейник Николай Васильевич /
Ф.И.О.

подпись

«26» октября 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения
№ б/н от «26» октября 2015г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара;

1.2 Адрес объекта: 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 203а, тел. 953-38-28, факс 953-30-70, E-mail: cdod.samara@mail.ru;

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 3454,6 кв.м.

- на 1-ом этаже 1242,7 кв.м.;

- на 2-ом этаже 1242,7 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9500 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта: частичный ремонт кровли в 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет,

1.1. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара (МБОУ ДОД ЦДОД «Искра» г.о. Самара);

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 203а;

1.1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление;

1.1.4. Форма собственности: государственная;

1.1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная;

1.1.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент

образования администрации городского округа Самара;

1.1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26/ул. Фрунзе, 118, тел. 332-32-50, факс 333-58-02, E-mail: samaraed@sama.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование;

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, культурологической, социально-педагогической направленностей для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет включительно (в отдельных случаях от 1,5 лет до 21 года) с учётом запросов воспитанников, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение конкурсов различных уровней;
- организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов;

Центр оказывает следующие платные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и дисциплин;
- организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества и спорта;
- организация выступлений, выставок;
- организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость 300 человек в день;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: трамвай № 7, 19, 20, 20к; автобус № 55, 55к, 55н; маршрутное такси 96, 205, 272, 295 остановка Фадеева (ул. Ново-Вокзальная);

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: трамвай

№ 7, 19, 20;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка Фадеева (ул. Ново-Вокзальная);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (лестницы, бордюрный камень);

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех	ДЧ-В

	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** - указывается один из вариантов: А – полностью доступно; Б – локальная доступность; ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В, ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг.

в рамках исполнения: Программа «Доступна среда» 2016-2020 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: максимально возможно оборудованное помещение и территория для инвалидов всех категорий;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): частичное создание доступности объекта;

4.4. Для принятия решения Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: отсутствует;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Геопортал «Доступная среда» 29.12.2016г
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования

«26» октября 2015г.

«Согласовано»

Директор МБОУ ДОД ЦДОД
«Искра» г.о. Самара
М.П.



/ Т.Ю. Плотникова /

Дата заполнения «26» октября 2015г.

Представитель рабочей группы:

Зам. директора по АХР
МБОУ ДОД ЦДОД
«Искра» г.о. Самара

/ Земцова / Ю.А. Земцова

Дата заполнения «26» октября 2015г.

Утверждаю:
Начальник отдела обеспечения безопасности
Департамента образования Администрации
городского округа Самара
/ Олейник Николай Васильевич /
Ф.И.О.

«16» сентября 2015г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № б/н от «16» сентября 2015г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара
(полное юридическое наименование объекта)

443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 203а, тел. 953-38-28, факс 953-30-70,
E-mail: cdod.samara@mail.ru, директор – Плотникова Т.Ю.
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: г. Самара
2. Ведомственная принадлежность: муниципальная
3. Вид деятельности: образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг: посещаемость 300 человек в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее, двухэтажное блочное здание, лестницы – бетон, железо

(отдельно стоящее; встроено; пристроено; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 – центральный вход, 1 – вход в клуб по месту жительства «Успех», 5 – запасных выходов на 1-м этаже, 7 – запасных выходов на 2-м этаже

8. Год постройки: 1980

9. Год последней реконструкции: -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	трамвай № 7, 19, 20, 20к; автобус № 55, 55к, 55н; маршрутное такси 96, 205, 272, 295 остановка Фадеева (ул. Ново-Вокзальная);	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>	с подъемником есть, <u>нет</u>
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10% есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	Пандусы с уклоном более есть, <u>нет</u>

Поручни на лестницах		8%			Поручни на пандусах		есть, нет	
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7		
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)								
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):	наличие	0		оборудовать	Ремонт двух лестниц и двух съездов		
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	Более 2,5 м	К, С, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина прохода, калитки $\geq 1,2$ м		
	Информация об объекте	наличие	+	К, С, О				
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям	$\leq 0,025$ м	Более 2,5 м	К, С, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль		

	пешеходного движения					эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения $\leq 0,025$ м
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0	К, С, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: высоту бордюров по краям пешеходных путей $\geq 0,05$ м
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	0	С	оборудовать	оборудовать тактильными средствами $\geq 0,8$ м
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0	С	оборудовать	оборудовать тактильными средствами, 0,5-0,6 м
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	0	К, С, О	оборудовать	произвести ремонт пешеходных дорожек, тротуаров
1.2.	Путь к главному					

	<i>(специализированному) входу в здание:</i>	≥ 2,0 м	+	К, О		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	+	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	≥ 1,2 м	+	К, С, О		
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет			
	Указатели направления движения	наличие	0	К, Г, О	оборудовать	оборудовать указателями направления движения
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара
	Места отдыха	наличие	0	К, О, С, Г	оборудовать	оборудовать местами отдыха
1.3.	<i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	30 м	К, О		

	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	0	К, О	оборудовать	оборудовать парковочные места, $\geq 10\%$ (не менее 1 места)
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	0	К, О	оборудовать	оборудовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида 6 x 3,6 м
1.4.	<i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: угол уклона $\leq 1:12$
	Ширина	$\geq 1,0$ м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в

	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0	К, О	оборудовать	соответствии: ширина $\geq 1,0$ м оборудовать в соответствии: высота бортового камня $\leq 0,015$ м
1.5.	<i>Открытая лестница:</i> Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	менее	О, С	реконструкция	оборудовать в соответствии: ширина лестничных маршей открытых лестниц $\geq 1,35$ м
	Марш лестницы	3-12 ступеней	+	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	+	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	+	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать бортиком по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: расстояние между поручнями $\geq 1,0$ м
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием $\geq 0,3$ м
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	менее	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием $> 0,3$ м
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	0	С	оборудовать	оборудовать в соответствии: предупредительная

1.6.	<i>Пандус на рельефе:</i>						тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м $\geq 0,8 - 0,9$ м
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: высота подъема одного марша $\leq 0,8$ м	
	Уклон	$\leq 8\%$	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: уклон $\leq 8\%$	
	Поручни с двух сторон:	наличие	0	К, О	реконструкция	оборудовать поручнями с двух сторон	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: на высоте (нижний поручень) 0,65 – 0,75 м	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: на высоте (верхний поручень) 0,85 – 0,95 м	

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: расстояние между поручнями 0,9 - 1,0 м
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	0	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием $\geq 0,3$ м
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	0	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: длина марша пандуса ≤ 9 м
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменить подъемными устройствами	наличие	0	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменить подъемными устройствами
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	Менее 1,5 м	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: длина горизонтальной площадки прямого пандуса $> 1,5$ м

	Разворотные площадки:		0		реконструкция	оборудовать разворотными площадками
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: верхнее окончание > 1,5 x 1,5 м
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) > 1,5 x 1,5 м
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: нижнее окончание > 1,5 x 1,5 м
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: колесоотбойные устройства на промежуточных

площадках и на
съезде высотой 0,1 м

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

2.1.	Крыльцо или площадка:	+					
	Высота площадки	м					
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: габариты площадки: ширина X глубина $\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: габариты площадки с пандусом: ширина X глубина $\geq 2,2 \times$ $2,2$ м	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	0	К, О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не	наличие	0	К, О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии:	

	допускать скольжения при намокании						поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	0	К, О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: поперечный уклон в пределах 1-2%	
	Навес	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать навес	
	Водоотвод	наличие	0	К, О, С	оборудовать	оборудовать водоотвод	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету $\geq 1,0$ м	
	Информация об объекте	наличие	+	Г			
2.2.	Лестница наружная:	наличие	+				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	

						допускать скольжения при намокании
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	0	С	оборудовать	оборудовать в соответствии: рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) 0,6 м
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать контрастной маркировкой крайних ступеней
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать бортиками по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: при ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные

	Поручни с двух сторон	наличие	0	Г, О, С	оборудовать	поручни
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0	О, С	оборудовать	оборудовать поручнями с двух сторон
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием $\geq 0,3$ м
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0	Г, О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: поручни округлого сечения 0,04 – 0,06 м
2.3.	<i>Пандус наружный:</i>	наличие	0		оборудовать	оборудовать наружным пандусом
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	Менее 100 см	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина марша 0,95 - 1,0 м

Уклон	$\leq 8\%$	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: уклон $\leq 8\%$
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: высота подъема одного марша (максимальная) $\leq 0,8$ м
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
Разворотные площадки:		0		оборудовать	оборудовать разворотные площадки
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: при въезде на пандус $\geq 1,5 \times 1,5$ м
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) $\geq 1,5 \times 1,5$ м

- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: промежуточная с поворотом направления движения ≥ 1,5 x 1,5 м
Поручни с двух сторон:	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать поручни с двух сторон
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: - расстояние между поручнями 0,9-1,0 м
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (нижний поручень) 0,65-0,75 м
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (верхний поручень) 0,85 – 0,95 м
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные

					завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием $\geq 0,3$ м	
	Поверхности должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	покрытий твердыми, не скольжения при намокании	наличие	0	К, О	оборудовать в соответствии: поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
2.4.	<i>Наружный подъемник</i> вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	наличие	0	К	оборудовать наружным подъемником
2.5.	<i>Звуковой маяк у входа</i>	наличие	наличие	0	С	оборудовать звуковым маяком у входа
2.6.	<i>Тамбур:</i> Габариты: глубина X ширина	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 - 1, 8) x 2 м	+		
				0	К	оборудовать в соответствии: габариты: глубина X ширина $\geq 2,3 \times$ 1,5 м при реконструкции (1,5 - 1, 8) x 2 м

Двери распашные автоматические раздвижные (А)	ширина дверного проема в свету	наличие	Р	К, О	реконструкция	двери распашные
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м		-	К, О	реконструкция	оборудовать в соответствии: ширина дверного проема в свету $\geq 1,2$ м
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м		более	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: высота порога наружного, внутреннего $\leq 0,014$ м
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать контрастной маркировкой крайних ступеней
	Поручни с двух сторон	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать поручнями с двух сторон
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте 0,85 –

						0,95 м
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием $\geq 0,3$ м
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		оборудовать	оборудовать пандусом внутренним к лестнице на уровень 1-го этажа
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина марша $\geq 1,0$ м
	Уклон	$\leq 8\%$	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: Уклон $\leq 8\%$

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать колесоотбойниками по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: разворотные площадки внизу, вверх $\geq 1,5 \times 1,5$ м
	Поручни с двух сторон:	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать поручнями с двух сторон
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 м
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0	О	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (верхний поручень) 0,85 – 0,95 м
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения вверх и

								инициативы не травмирующим окончанием $\geq 0,3$ м
3.2.	Пандус переносной	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать пандус переносной		
3.3.	Подъемник для инвалидов:		0		оборудовать	оборудовать подъемник для инвалидов		
	- стационарный	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать стационарный подъемник для инвалидов		
	- мобильный	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать мобильный подъемник для инвалидов		
3.4.	Коридоры/холлы:		+					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: ширина полосы движения $\geq 1,2$ м		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	реконструкция	оборудовать в соответствии: Разворотные площадки $\geq 1,5 \times 1,5$ м		

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	0	К, Г	оборудовать	оборудовать указателями направления движения, входа, выхода
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	0	К, Г	оборудовать	оборудовать пиктограммами (доступность, вход, выход)
	Речевые информаторы и маяки	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать речевыми информаторы и маяки
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	0	Г	оборудовать	оборудовать экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	0	Г	оборудовать	оборудовать аудиовизуальные информационно-справочные системы
	Тактильная схема	наличие	0	С	оборудовать	
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	холл	К, О, С, Г	оборудовать	оборудовать место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	0	О	оборудовать	оборудовать в соответствии: для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	0	С	оборудовать	оборудовать в соответствии: навесное оборудование, выступ в зону движения $\leq 0,1$ м
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0	С	оборудовать	оборудовать в соответствии: рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина 0,6 м
3.7.	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах): Бортики по боковым краям	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать в

	соответствии: бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					оборудовать контрастной маркировкой			
	Контрастная маркировка	наличие	0	С		оборудовать			
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	0	О		оборудовать			оборудовать поручни с двух сторон на лестнице
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	0	О		оборудовать			оборудовать горизонтальные завершения поручней
3.8.	Пандус <i>внутренний на этаже:</i>		0			реконструкция			оборудовать пандус внутренний на этаже
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	0	К		оборудовать			оборудовать соответствии: ширина марша $\geq 1,0$ м
	Уклон	$\leq 8\%$	0	К		оборудовать			оборудовать соответствии: уклон $\leq 8\%$
	Колесоотбойники по	наличие	0	К		оборудовать			оборудовать в

	продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м					соответствии: колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: разворотные площадки внизу, вверх $\geq 1,5 \times 1,5$ м
	Поручни с двух сторон:	наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать поручни с двух сторон
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 м
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0	О	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте (верхний поручень) 0,85 – 0,95 м
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса	0,6 м	0	С	оборудовать	оборудовать

перед маршем вверх и вниз (ширина)					рельефной (тактильной) полосой перед маршем вверх и вниз (ширина) 0,6 м
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать контрастной маркировкой крайних ступеней
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать бортиками по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	0	О, С	оборудовать	оборудовать поручнями непрерывными с двух сторон
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: на высоте 0,85 – 0,95 м
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0	О, С	оборудовать	оборудовать в соответствии: горизонтальные завершения поручня

						вверх, вниз с не травмирующим окончанием $\geq 0,3$ м
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать указателями номера этажа на поручне тактильные
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	0		оборудовать	оборудовать пассажирским лифтом
	Кабина:		0		оборудовать	
	- габариты (глубина x ширина) $\geq 1,5 \times 1,7$ м		0	К	оборудовать	оборудовать соответствия: габариты (глубина x ширина) $\geq 1,5 \times 1,7$ м
	- ширина дверного проема $\geq 0,95$ м		0	К	оборудовать	оборудовать соответствия: ширина дверного проема $\geq 0,95$ м
	- поручни	наличие	0	О	оборудовать	оборудовать поручнями
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	0	Г, С	оборудовать	оборудовать световой и звуковой информацией
						В

						кабинне о движении лифта
	Знак доступности	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать знаком доступности
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	0	К, Г	оборудовать	оборудовать указателями номера этажа напротив лифта

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		+				оборудовать	В
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0	К	оборудовать	оборудовать	соответствии: высота рабочей поверхности 0,8 – 1,1 м	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	0	К	оборудовать	оборудовать	соответствии: габариты обслуживания (глубина) ≥ 1,5 м	В
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок</i>								
4.2.	Обслуживание в кабинете №:		+				оборудовать	В
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0	К	оборудовать	оборудовать	соответствии:	

						ширина проема двери в свету $\geq 0,9$ м
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0		К	оборудовать	оборудовать в соответствии: высота порога $\leq 0,025$ м
Информация тактильная	наличие	0		С	оборудовать	оборудовать тактильной информацией
Информация визуальная контрастная:	наличие	0		К, О, С, Г	оборудовать	оборудовать визуальной контрастной информацией
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	0		К	оборудовать	оборудовать в соответствии: размещение на высоте $\leq 1,8$ м
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0		С	оборудовать	оборудовать в соответствии: высота прописных букв $\geq 0,025$ м
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	0		О	оборудовать	оборудовать в соответствии: габариты зоны сидения-глубина $\geq 1,2$ м
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0		К	оборудовать	оборудовать в

	Стул с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0	К, О	оборудовать	в соответствии: зона для кресла-коляски $\geq 1,5 \times 1,5$ м оборудовать в соответствии: стол с высотой рабочей поверхности 0,6-0,8 м
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
4.3.	<i>Обслуживание с перемещением №:</i>					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина полосы движения по зоне обслуживания $\geq 1,2$ м
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) 0,8 - 1,1 м

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

4.4.	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		0		оборудовать	оборудовать кабину индивидуального обслуживания
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина x глубина $\geq 1,6 \times 1,8$ м
	Место для сидения	наличие	0	О	оборудовать	оборудовать место для сидения
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	0	О	оборудовать	оборудовать крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		0		оборудовать	оборудовать зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: доля мест для

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	0	К	оборудовать	колясочников $\geq 2\%$ оборудовать В соответствии: ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске $\geq 1,2$ м
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	0	Г	оборудовать	оборудовать В соответствии: доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать специализированной зоной обслуживания инвалидов- колясочников
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	0		реконструкция	произвести реконструкцию санузла
	Знак доступности помещения	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать знаком доступности помещения

Тактильная маркировка санузла	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать тактильной маркировкой санузла
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина дверного проема $\geq 0,9$ м
Открытие дверей	наружное	0		оборудовать	оборудовать наружное открывание дверей
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	0	С	оборудовать	оборудовать тактильной направляющей полосой к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) 0,3 м
Количество кабинок:	≥ 1 шт.	0	К, О	оборудовать	оборудовать кабинками
- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: ширина дверного проема $\geq 0,9$ м
- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: габариты

		(минимальные глубина X ширина) $\geq 1,8 \times 1,65$ м	
- опорные поручни:	наличие	0	оборудовать опорными поручнями К, О
в т.ч. откидные	наличие		К
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	0	оборудовать знаком доступности кабины К
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	0	реконструкция оборудовать универсальной кабиной $\geq 2,2 \times 2,25$ м
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	0	реконструкция оборудовать зоной для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) К
- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	0	оборудовать оборудовать крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) О
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	оборудовать знаком доступности кабины на высоте 1,35 м К, О
Раковина: с опорным поручнем	наличие	0	оборудовать раковиной: с К, О

- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	0	К	оборудовать	оборудовать в соответствии: зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) $\geq 1,30 \times 0,85$ м
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: высота раковины с опорным поручнем 0,75 – 0,85 м
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	0	К	оборудовать	оборудовать писсуар (располагать на высоте от пола)
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: габариты поддона (трапа) $\leq 0,9 \times 1,5$ м
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	0	К, О	оборудовать	оборудовать в соответствии: размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина $\leq 0,48 \times 0,85$ м
Тактильная направляющая	30 см	0	С	оборудовать	оборудовать в

	полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)				соответствии: тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) 30 см
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	0	К, О, С	оборудовать системой тревожной сигнализацией
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
6.1.	<i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>	наличие	+	К, О, Г, С	
6.2.	<i>Надписи:</i> - размещение на высоте	наличие $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	+	К, О, Г, С	
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	+	К, О, Г, С	
	- освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	
6.3.	<i>Указатели, пиктограммы:</i> - размещение на высоте	наличие 1,3 – 1,4 м	0	К, О, Г, С	оборудовать указателями, пиктограммами оборудовать соответствии: размещение на высоте

	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0	К, О, Г, С	оборудовать	высоте 1,3 – 1,4 м оборудовать соответствии: высота прописных букв $\geq 0,075$ м	В
	- освещенность	наличие	0	К, О, Г, С	оборудовать	оборудовать освещением	
6.4.	<i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать тактильными средствами информации предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	О
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	0	С	оборудовать	оборудовать соответствии: высота размещения 1,3 – 1,4 м	В
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать соответствии: высота размещения 1,3 – 1,4 м	В
	- на кнопках управления лифта	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать на кнопках управления лифта	
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать на кабинах санитарно-	на

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	0	Г	оборудовать	бытовых помещений оборудовать текстофонами (текстовые телефонами), текстовые средствами связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильными аппаратами
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	0	С, Г	оборудовать	оборудовать телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	0	К	оборудовать	оборудовать таксофоном: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)
Речевые информаторы и маяки	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать речевыми информаторами и маяками
Звуковой маяк у входа	наличие	0	С	оборудовать	оборудовать

	(динамика с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м				звуковым маяком у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	0	Г, С	оборудовать световыми текстовыми табло для оперативной информации
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	0	К, С, О, Г	оборудовать малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

7. ВЫВОДЫ

1. Территория, прилегающая к объекту: Необходимо оборудовать тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Следует предусмотреть больше мест отдыха на территории для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудовать на парковке специальные знаки. Оборудовать съезд с тротуара на проезжую часть, произвести капитальный ремонт открытых лестниц и пандусов.
2. Входная группа: Произвести реконструкцию крыльца и пандуса и обустроить навес, обеспечить контрольно-пропускными устройствами. Установить подъемник и звуковой маяк у входа в учреждение. Произвести частично реконструкцию холодного тамбура и тамбура для свободного попадания в учреждение.
3. Пути движения на объекте: Установить внутренний пандус в соответствии с нормами, разворотные площадки. Оборудовать подъемником для инвалидов. Оборудовать лестницы в соответствии с нормами, установить лифт пассажирский. Следует установить указатели направления движения контрастные, установить тактильные схемы

универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями.

4. Зона оказания услуги: Оборудовать тактильной и визуальной информацией, зону для кресел-колясок. Оборудовать зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожиданя и пр. вместимостью более 50 мест).
5. Санитарно-бытовые помещения: Произвести капитальный ремонт для инвалидов в соответствии с нормативами.

Объект требует капитального вложения для организации доступности и обеспечения для маломобильных граждан всех категорий.

Приложения:

Позтажные планы, паспорт БТИ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) Необходимо обеспечить безопасное передвижение маломобильных граждан от остановки до объекта оказания услуг, также установить средства получения информации.

Члены рабочей группы

Зам. директора по АХР МБОУ ДОД ЦДОД

«Искра» г.о. Самара Земцова Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Искра»
г.о. Самара Плотникова Т.О.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Примечание:

*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную