

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара
(место составления акта)

« 29 » ноября 2018 год
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 837

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Аминева, д. 8Б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 837 от 26.10.2018
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара
(далее - МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представителей обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 29.11.2018 (1 день/1 час)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): копия распоряжения о проверке вручена директору МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Плотниковой Татьяне Юрьевне ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Денисов Александр Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара по ОРУ Земцова Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо (а), допустившее (ие) нарушения
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил заделку негорючими материалами технологическое отверстие в потолке подсобного помещения.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 22.	Директор МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Т.Ю. Плотникова
2.	На лестнице крыльца входа в помещения МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара не предусмотрены ограждения с перилами.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СНиП 21-01-97*, п. 6.28*; СП 1.13130-2009, п. 4.3.4	Директор МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Т.Ю. Плотникова
3.	В помещении входа в МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; НПБ 110-03 п. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 61.	Директор МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Т.Ю. Плотникова
4.	Графическая часть плана эвакуации не включает в себя этажную планировку помещений.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 6.2.3.	Директор МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Т.Ю. Плотникова

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 837 от 26.10.2018; предписание № 837/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.11.2018; протокол об административном правонарушении № 872 от 29.11.2018 по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы А.А. Денисов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ ДО «ЦДОД «Искра» г.о. Самара Плотникова Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 2018 год Т.Плотникова

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)