



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Самарской области

ПРОКУРАТУРА
г. Самары

ул. Красноармейская, д. 32, Самара, 443020

Директору МБУ ДО «Центр
дополнительного образования детей
«Искра» г.о. Самара

Плотниковой Т.Ю.

cdod.samara@mail.ru

10.01.2023

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной
безопасности, об образовании

Прокуратурой города Самары проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании, пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Федеральный закон от 18.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

СЕРИЯ СГ №

004787

Прокуратура г. Самары Самарской области
№ 21-04-2022/Пр.лп3-23-201

В силу ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага, устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций, устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры, устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты, применение первичных средств пожаротушения, применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения, организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства о пожарной безопасности при проведении сотрудниками отдела ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области проверки МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.203а установлено, что запор (замок) на двери эвакуационного выхода 1-го этажа не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушены требования п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Выявленное нарушения явились следствием несоблюдения ответственными должностными лицами МБУ ДО «Центр дополнительного

образования детей «Искра» г.о. Самара требований законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием несовершеннолетних, что создает предпосылки возникновения условий для причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников.

Указанные факты свидетельствуют о самоустранении от выполнения должностных обязанностей, ненадлежащем контроле за деятельностью подчиненных со стороны руководства образовательного учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры города рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению нарушений федерального законодательства.
2. О месте и времени рассмотрения акта прокурорского реагирования заблаговременно уведомить прокурора города Самары.
3. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.
4. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара, виновных в выявленных нарушениях требований закона.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить прокурору города Самара в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



О.В. Алексеева